



ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk



ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 4521/2022

Датум: 10.11.2022

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Лаб. број: 4521/2022

Датум на печатење: 10.11.2022

До

ЈКП ВОДОВОД -Н.ИЛИНДЕН

УЛ.9 ББ,населба Илинден

СКОПЈЕ

ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОДАТА

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Примерок: ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

Матичен број: 4139092211003

Мерно место: Систем Јурумлери, н.м Јурумлери - општина Гази Баба

Вид водоводен објект: Водоводна мрежа

Датум на земање: 20.10.2022

Датум на прием: 20.10.2022

Со писмо: Барање бр. 03-219/1 од 20.10.2022

Доставено од: Нарачателот на услугата

Странка за наплата: ЈКП ВОДОВОД -Н.ИЛИНДЕН

Хигиено - технички карактеристики: хлорирана вода

Резидуален хлор: 0,5 mg/l

Датум на завршување на тестирањата: 09.11.2022

ЗАБЕЛЕШКИ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПЛАН ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Изјава за доверливост и непристрасност

ЈЗУ ИЈЗ се обврзува на непристрасност во процесот на лабораториското тестирање и доверливост во однос на податоците, освен во случаи децидно пропишани со закон. Во континуитет се спроведуваат мерки за спречување конфликт на интереси, како и спречување притисоци и влијанија од трети лица во однос на резултатите од тестирањето. Резултатите наведени во овој извештај се базираат на целосна објективност, согласно референтни стандарди и документи.

**ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија**

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ**

Број: 4521/2022
Датум: 10.11.2022

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

РАДИОАКТИВНОСТ НА ВОДА				Датум на завршување 07.11.2022	
РАДИОАКТИВНОСТ НА ВОДА	Резултат	Ед. мерка	U	MaxDK	Метода
Вкупна бета активност	0,075	Bq/l	0,017	1	ISO 9697:2019
Вкупна алфа активност	0,043	Bq/l	0,012	0,5	ISO 9696:2018

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:
Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Сл. весник на РМ бр.183/2018) и Правилник за максимално дозволени концентрации на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и предмети за општа употреба (Сл. весник на РМ бр. 163/09)

Изработил:

Раководител на Одделение за радијациона заштита
дипл.физ. Велко Велев
специјалист по мед. нуклеарна физика

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ВОДА (ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ)				Датум на завршување 07.11.2022	
ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ	Резултат	Ед. мерка	U	MaxDK	Метода
Боја	н.д.	степени Pt-Co		20	ISO 7887:2013
* Матност	н.д.	NTU		1,5	
ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	Резултат	Ед. мерка	U	MaxDK	Метода
pH	7,47	/		9,5	ISO 10523:2008
Потрошувачка на KMnO4	3,16	mg/l		8	ISO 8467
Електрична спроводливост (на 20°C)	557	µS/cm		2500	ISO 7888:1985
Хемиски показатели	Резултат	Ед. мерка	U	MaxDK	Метода
* Амонијак (NH4)	н.д.	mg/l		0,0005	
* Нитрити	н.д.	mg/l		0,5	
* Нитрати	24,74	mg/l		50	
Хлориди	26,237	mg/l		250	ISO 9297:1989
* Сулфати	32,02	mg/l		250	
* Железо	0,011	mg/l		0,2	
* Манган	н.д.	mg/l		0,05	
Калциум	84,168	mg/l			ISO 6058:1984
Магнезиум	26,73	mg/l			ISO 6059:1984
Вкупна тврдина	17,952	dH°			ISO 6059:1984
Карбонатна тврдина	13,16	dH°			ISO 9963 (1)
* Бакар	0,016	mg/l		2	
* Цинк	0,036	mg/l		3	
* Олово	н.д.	mg/l		0,01	
* Кадмиум	0,004	mg/l		0,005	
* Кобалт	0,005	mg/l			

Напомена: Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

**ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија**

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ**

Број: 4521/2022

Датум: 10.11.2022

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. LT-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

* Никел	0,001	mg/l		0,02	
* Хром вкупен	н.д.	mg/l		0,05	
* Арсен	0,69	µg/l		10	
m-алкалитет	4,7	mmol/l HCl			ISO 9963 (1)
p-алкалитет	н.д.	mmol/l HCl			ISO 9963 (1)
Хидрокарбонати (HCO ₃)	286,7	mg/l			ISO 9963 (1)

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење, Прилог 1, дел Б и дел В (Сл. весник на РМ бр. 183/2018)

Изработил:
дипл. хем. инг. Рејхан Мухамед Џумкар
специјалист по санитарна хемија

Раководител на Одделение за испитување на води
дипл. хем. инг. Рејхан Мухамед Џумкар
специјалист по санитарна хемија

ПЕСТИЦИДИ ВО ВОДА					Датум на завршување 27.10.2022	
	Резултат	Ед. мерка	U	MaxDK	Метода	
* Imazalil	н.д.	µg/l		0,1		
* Acetamiprid	н.д.	µg/l		0,1		
* alpha Cypermethrin	н.д.	µg/l		0,1		
* Deltamethrin	н.д.	µg/l		0,1		
Органофосфорни пестициди						
	Резултат	Ед. мерка	U	MaxDK	Метода	
* Chlorpyrifos-methyl	н.д.	µg/l		0,1		
* Ethion	н.д.	µg/L		0,1		
* Boscalid	н.д.	µg/L		0,1		
* Dursban	н.д.	µg/l		0,1		
Органохлорни пестициди						
	Резултат	Ед. мерка	U	MaxDK	Метода	
* 2,4' DDE	н.д.	µg/l		0,1		
* 4,4' DDE	н.д.	µg/l		0,1		
* 2,4' DDD	н.д.	µg/l		0,1		
* 4,4' DDD	н.д.	µg/l		0,1		
* 2,4' DDT	н.д.	µg/l		0,1		
* 4,4' DDT	н.д.	µg/l		0,1		
* Endosulfan sulfat	н.д.	µg/L		0,1		
* Endrin	н.д.	µg/L		0,1		
* alpha Endosulfan	н.д.	µg/L		0,1		
* beta Endosulfan	н.д.	µg/L		0,1		
alpha HCH	н.д.	µg/L		0,1		Интерен метод 0203 РУ 7.2 05
beta HCH	н.д.	µg/L		0,1		Интерен метод 0203 РУ 7.2 05
gamma HCH	н.д.	µg/L		0,1		Интерен метод

Напомена: Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

**ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија**

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ**

Број: 4521/2022
Датум: 10.11.2022

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

					0203 РУ 7.2 05
delta HCH	н.д.	µg/L		0,1	Интерен метод 0203 РУ 7.2 05
HCB	н.д.	µg/L		0,1	Интерен метод 0203 РУ 7.2 05
Aldrin	н.д.	µg/L		0,03	Интерен метод 0203 РУ 7.2 05
Dieldrin	н.д.	µg/L		0,03	Интерен метод 0203 РУ 7.2 05
* Heptachlor	н.д.	µg/L		0,1	
* Trifluralin	н.д.	µg/L		0,1	
* gamma Chlordane	н.д.	µg/l		0,1	
* alpha Chlordane	н.д.	µg/l		0,1	
* Metoxychlor	н.д.	µg/l		0,1	
* Mirex	н.д.	µg/l		0,1	
Пестициди-вкупно	Резултат	Ед. мерка	U	MaxDK	Метода
* Пестициди-вкупно	н.д.	µg/L		0,5	

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење, Прилог 1, дел Б (Сл. весник на РМ бр. 183/2018)

Изработил:

Раководител на Одделение за контаминенти и
еко-токсикологија
м-р сци. Анита Најденкоска
дипл.инг. спец

ПАРАЗИТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ					Датум на завршување 25.10.2022	
ПАРАЗИТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ	Резултат	Ед. мерка	U	MaxDK	Метода	
* Ascaris lumbricoides	н.д.	br./1l				
* Trichuris trichiura	н.д.	br./1l				
* Enterobius vermicularis	н.д.	br./1l				
* Taenia spp.	н.д.	br./1l				
* Cryptosporidium spp.	н.д.	br./1l				
* Hymenolepis nana	н.д.	br./1l				
* Entamoeba histolytica	н.д.	br./1l				
* Giardia lamblia	н.д.	br./1l				

Напомена: Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.



ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk



ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Број: 4521/2022
Датум: 10.11.2022

ЈЗУ Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија - Скопје е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-005, според барањата од стандардот MKS EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско, микробиолошко и радиолошко тестирање на храна, вода, предмети за општа употреба, фармацевтски производи, аеросоли, почва и градежни материјали.

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Сл. весник на РМ бр. 183/2018)

Изработил:

Началник на Лабораторија за паразитологија
дипл. биолог Снежана Цветковиќ
микробиолог

ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД НА ВОДА (МИКРОБИОЛОШКИ)				Датум на завршување 09.11.2022	
МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА	Резултат	Ед. мерка	U	MaxDK	Метода
Broj na aerobni mezofilni bakterii na 37°C vo 1 ml	н.д.	cfu/ml		20	ISO 6222 :1999
MF Enterococcus vo 100 ml voda na 37°C	н.д.	cfu/100 ml			ISO 7899-2:2000
Broj na aerobni mezofilni bakterii 22°C vo 1 ml	н.д.	cfu/ml		100	ISO 6222 :1999
MF Pseudomonas aeruginosa vo 100 ml voda	н.д.	cfu/100 ml			EN ISO 16266:2008
MF E.coli od fekalno poteklo vo 100ml voda na 44°C	н.д.	cfu/100ml			ISO 9308-1:2017
MF Koliformni bakterii vo 100ml voda na 37°C	н.д.	cfu/100ml			ISO 9308-1:2017
MF Koliformni bakterii vo 100ml voda na 44°C	н.д.	cfu/100ml			ISO 9308-1:2017
MF Enterococcus od fekalno vo 100 ml voda na 44°C	н.д.	cfu/100ml			ISO 7899-2:2000
MF na E.coli vo 100 ml voda na 37°C	н.д.	cfu/100ml			ISO 9308-1:2017

Со * се означени резултати од тестирање добиени со неакредитирани методи

Изјава за сообразност :

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:

Правилник за барања за безбедност и квалитет на вода за пиење, Прилог 1, дел А и дел В (Сл. весник на РМ бр.183/2018)

Изработил:

Раководител на Одделение за микробиолошка контрола на
храна и лекови.
Прим.Д-р по медицина Елизабета Цонева
Специјалист по микробиологија



ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивизија“ бр.6 1000 Скопје
Телефон: (02) 3125-044, 3226-510; Факс: 3223-354
www.iph.mk



СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ

Број: 4521/2022
Датум: 10.11.2022

Лаб. број: 4521/2022

Датум на печатење: 10.11.2022

До
ЈКП ВОДОВОД -Н.ИЛИНДЕН
УЛ.9 ББ,населба Илинден
СКОПЈЕ

ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОДАТА

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Примерок: ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

Матичен број: 4139092211003

Мерно место: Систем Јурумлери, н.м Јурумлери - општина Гази Баба

Вид водоводен објект: Водоводна мрежа

Датум на земање: 20.10.2022

Датум на прием: 20.10.2022

Со писмо: Барање бр. 03-219/1 од 20.10.2022

Странка за наплата: ЈКП ВОДОВОД -Н.ИЛИНДЕН

Хигиено - технички карактеристики: хлорирана вода

Резидуален хлор: 0,5 мг/лит.

Датум на завршување на тестирањата: 09.11.2022

Класа:

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ:

Согласно изјавите за сообразност на соодветните лаборатории, испитаниот примерок вода за пиење ОДГОВАРА на законските и стручни прописи во однос на испитаните параметри од микробиолошка анализа, паразитолошка анализа, физичко-хемиска анализа, анализа на резидуи на пестициди и радиолошка анализа.

В.Д. Раководител на Одделение за безбедност на
вода, санитација на животната средина и
здравствена екотоксикологија

Доц. д-р Мирјана Димовска
Специјалист по Хигиена и здравствена екологија



Напомена: Стручното мислење дадено во овој извештај не е дел од опсегот на акредитацијата.

Напомена: Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.